



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка**

Озерный бульвар, д.11, г. Находка, 692928

тел/факс: (4236) 74-32-62 E-mail nakhodka@pkprn.ru <http://www.25.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/253801001

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№20" Находкинского городского округа

ПРЕДПИСАНИЕ № 82

21 марта 2014

г. Находка

Об устранении выявленных нарушений

При проведении планового мероприятия по надзору проводимого по распоряжению и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка от 24.02.2014г. № 55 в отношении МБОУ «СОШ №20» НГО, расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка п. Врангель Восточный проспект, 7 (ОГРН 1022500722320 ИНН 2508020353) осуществляющего образовательную деятельность, установлены нарушения законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении требований действующих санитарных правил:

- территория школы по периметру не огорожена забором.- не соответствует п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Оборудование спортивной площадки не обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура» (оборудовано только футбольное поле). На футбольном поле покрытие грунтовое не ровное (нормируется травяной покров) - не соответствует п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Отсутствует наружное искусственное освещение территории спортивной площадки (имеется освещение искусственное только на территории перед школой) - не соответствует п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- В здании школы стены окрашены водоэмульсионной краской, не допускающей проведение уборки влажным способом, имеются поражения стен грибом, дефекты, трещины. В кабинете информатики одна стена выполнена обоями не подвергающимися дезинфекции. В спортивном зале № 2 под оконными проемами стены поражены грибом - не соответствует п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- В спортивном зале №2 на отопительных приборах отсутствуют ограждения - не соответствует п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- В рекреации на 4 этаже, в кабинетах № 3-25; №4-20; 4-21 нарушена целостность половое покрытие (имеются щели, дефекты и механические повреждения) - не соответствует п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- В учебных классах № 1-27; 1-28; 2-38; 2-57; класс №1; 3-27; 4-20; 4-21 на окнах используется поливинилхлоридная тюль, отсутствуют на светопроемах регулируемые солнцезащитные

устройства (подъемно- поворотные жалюзи, тканевые шторы)- не соответствует п. 7.1.8.СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- Нарушена целостность стекла в кабинете № 3-27; 4-19- не соответствует п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

-В кабинете химии демонстрационный и ученические столы не имеют защитных бортиков по наружному краю столов, не имеют устойчивого к действию агрессивных химических веществ покрытия- не соответствует п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

-В соответствии с экспертным заключением , выданным Находкинским филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 0056/03 от 12.03.2014г. параметры искусственной освещенности в кабинетах информатики и физики составляют 183 и 205Лк соответственно , что ниже нормируемых значений (от 300-500Лк) (протокол измерений освещенности от 05.03.2014г. № 2193-2227-Д)- не соответствует п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 6.3. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

- Обучающие не обеспечены рабочими местом в соответствии с их ростом в 1 «А» классе - 88,3% ; в 1бклассе-89,5% - ; во 2-ом классе -100% ; в 3 «Б» - 66,7% ; в 4 – «А» -46,2% ; в 4- «В»- 43,5% (протокол замеров мебели на соответствие роста- возрастным особенностям учащихся № 321-471 от 07.03.2014г)- не соответствует п. 5.3. табл. 1СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

-В санитарных узлах отсутствуют кабинки, отсутствуют педальные ведра держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами отсутствуют электрополотенца или приспособления для бумажных полотенец.- не соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

-В соответствии с проектным решением не все санитарные узлы задействованы в эксплуатацию (не задействованы санитарные узлы размещенные на третьем и четвертом этажах)- не соответствует п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

-В санитарном узле на втором этаже двери не подвергаются дезинфекции, нет кабинок.

- Не все унитазы оборудованы сиденьями- не соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- В санитарном узле для начальной школы нарушена целостность кафеля , отсутствует грызунонепроницаемость помещения.- не соответствует п.3.3. СП 3.5.3/112-02 « Санитарно- эпидемиологические требования к проведению дератизации»

-Не соблюдается инструкция по приготовлению дезинфекционного препарата , так как в соответствии с экспертным заключением № 0050/03-О от 07.03.2014г. массовая доля активного хлора 0,1% раствора препарата « Део-хлор» не соответствует заявленной концентрации(0,042% р-р при заявленной концентрации с учетом допуска по сухому препарату -0,1+-0,005%) – протокол лабораторного исследования дезинфекционного средства № 35 от 06.03.2014г.- не соответствует п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- в школе после каждой перемены не проводится влажная уборка туалетов , рекреаций - не соответствует п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- В туалетных помещениях не укомплектована туалетная бумага и полотенца - - не соответствует п. 12.7.СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов не имеет сигнальной маркировки и не обеспечено его хранение отдельно от другого инвентаря- не соответствует п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- Спортивные маты, размещенные в спортивном зале не протирают мыльно- содовым раствором - не соответствует п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» .

- Не проводится ежедневная влажная уборка спортивного зала, так как радиаторы системы отопления находятся в пыли, пол пыльный, по углам скопление мусора и пыли - не соответствует п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- Не проводится влажная уборка панелей, так как стены в рекреации 2 этажа грязные - не соответствует п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- Хранение уборочного инвентаря осуществляется в кладовой, где одновременно хранится строительный материал (не задействованы специально предусмотренные по проекту помещения для хранения уборочного инвентаря и дезинфекционных препаратов) - не соответствует п. 12.11;12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- В учебных классах не своевременно проводится замена перегоревших ламп в кабинетах № 1-27; №2-38; №3-27; №4-21; в раздевалках спортивного зала, в спортивном зале, кабинете информатики, актовом зале- не соответствует п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- возле обеденного зала умывальные раковины не оборудованы и эл. полотенцами или одноразовыми полотенцами - не соответствует п. 3.4; СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- Нарушена целостность стен в обеденном зале (участок стены 2*2 кв.м покрыт плесенью) - не соответствует п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- Не проводится контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья (отсутствует ведомость контроля за питанием). - не соответствует п.14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Утвержденная приказом бракеражная комиссия не работает снятие пробы проводится одним членом бракеражной комиссии (нормируется не менее трех) - не соответствует п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей с учетом ранее выданного предписания № 240 от 09.07.2013г.

предписываю :

провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного законодательства РФ, в указанные сроки и принять меры в пределах установленной компетенции по улучшению условий воспитания и обучения:

1. Провести ограждение территория школы по периметру забором (п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10) Срок :30.08.2015г
2. Провести оборудование спортивной площадки с учетом выполнения программ учебного предмета « Физическая культура» (п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10) . Срок :30.08.2015г
3. На футбольном поле выполнить покрытие травяным покровом (п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10) Срок :30.08.2015г


4. Обеспечить наружное искусственное освещение территории спортивной площадки (из расчета 10лк на земле (п. 3.9.СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :30.08.2015г
5. В здании школы провести окраску стен материалами , допускающими проведение уборки влажным способом . Устранить поражения стен грибком , дефекты, трещины.
Срок :30.08.2015г
6. В кабинете информатики выполнить облицовку стен материалами , подвергающимися дезинфекции (п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :01.08.2014г
7. В спортивном зале № 2 под оконными проемами на стенах устранить пораженные грибком участки(п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :01.08.2014г
8. В спортивном зале №2 на отопительных приборах установить ограждения (п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :01.08.2014г
9. Устранить дефекты и механические повреждения полового покрытия в рекреации на 4 этаже , в кабинетах № 3-25; №4-20;4-21 (п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :01.08.2014г
10. В учебных классах № 1-27; 1-28; 2-38; 2-57; класс №1; 3-27; 4-20; 4-21 на светопроемах установить регулируемые солнцезащитные устройства в виде подъемно-поворотных жалюзи или тканевых штор (п. 7.1.8.СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :30.08.2015г
11. Заменить разбитые стекла в кабинете № 3-27; 4-19 (п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :18.04.2014г
12. В кабинете химии установить демонстрационный и ученические столы имеющие защитные бортики по наружному краю столов и устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие (п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :30.08.2015г
13. Провести замену осветительных приборов или увеличить количество световых точек в кабинетах информатики и физики до нормируемых значений (от 300-500Лк) (п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :01.08.2014г
14. Обеспечить обучающихся рабочими местом в соответствии с их ростом в 1 «А» на 4 классе, в 1бклассе , во 2-ом классе, в 3 «Б» , в 4 – «А» , в 4- «В»
Срок :18.04.2014г
15. В санитарных узлах оборудовать кабинки с дверями (п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :30.08.2015г
16. Укомплектовать педальные ведра ,держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами установить электрополотенца или приспособления для бумажных полотенец (п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :18.04.2014г
17. В соответствии с проектным решением задействовать все санитарные узлы (п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :30.08.2015г
18. Оборудовать все унитазы сиденьями (п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :30.08.2015г
19. В санитарном узле для начальной школы провести замену кафеля (п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :30.08.2015г
20. В санитарном узле для начальной школы обеспечить грызунонепроницаемость помещения (п. 3.3. СП 3.5.3.112-02)
Срок :18.04.2014г
21. При применении дезинфицирующих средств соблюдать инструкцию по их применению (п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :30.08.2015г
22. Обеспечить проведение в школе после каждой перемены влажную уборку туалетов , рекреаций (п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок :18.04.2014г

23. В туалетных помещениях укомплектовать туалетную бумагу и полотенца (п. 12.7. СанПиН 2.4.2.2821-10) Срок : постоянно
24. Провести сигнальную маркировку уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов и обеспечить его хранение отдельно от другого инвентаря (п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10) Срок : постоянно
25. Обеспечить ежедневную обработку спортивного инвентаря , в том числе и спортивных матов с использованием мыльно- содового раствора (п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10) . Срок :18.04.2014г
26. Обеспечить ежедневную влажную уборку спортивного зала (п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10) Срок : ежедневно
27. Обеспечить проведение генеральной уборки по всей школе (п. 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10) Срок : ежедневно
28. Обеспечить хранение уборочного инвентаря в специально предусмотренных проекту помещениях (п. 12.11;12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10) и полотенца (п. 12.7. СанПиН 2.4.2.2821-10) Срок : 1 раз в месяц
29. В учебных классах № 1-27; №2-38; №3-27; №4-21; в раздевалках спортивного зала , в спортивном зале, кабинете информатики, актовом зале заменить перегоревшие лампы (п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10) Срок :18.04.2014г
30. Возле обеденного зала оборудовать умывальные раковины эл. полотенцами или одноразовыми полотенцами (п. 3.4; СанПиН2.4.5.2409-08) Срок :18.04.2014г
31. Устранить плесень на стенах в обеденном зале (п. 2.5 СанПиН2.4.5.2409-08) Срок :18.04.2014г
32. Обеспечить контроль за качественным и количественным составом рациона питания , ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья (п.14.9 СанПиН2.4.5.2409-08) Срок :18.04.2014г
33. Обеспечить работу бракеражной комиссии в количестве не менее трех человек (п.14.6 СанПиН2.4.5.2409-08) Срок : ежедекадно


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №20" Находкинского городского округа Срок : с 18.03.2014 ежедневно


Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке Непредставление или несвоевременное представление информации в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка, а равно представление информации не в полном объеме или искаженном виде, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ. Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет административную ответственность в соответствии со ст.19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Находке
должностное лицо


подпись

Е.М.Костенецкая
фамилия, имя, отчество

Один экземпляр предписания получил 
(подпись)

 21.03.14
(расшифровка подписи)