

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (423) 243-28-27, Email: gu\_mchs\_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 31, (423) 222-20-89, 20-58-34

Email: ogpn\_pk@mail.ru

Отдел надзорной деятельности г. Находки

ул. Нахимовская, 1-а, г. Находка, 692900 Тел/факс (4236) 62-73-15,

Email: ogpn-nakhodka@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Находка

« 14 » марта 2014 г.

**Предписание № 151 / 1 / 90**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя,

«Средняя общеобразовательная школа № 20» Находкинского городского округа

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Находки по пожарному надзору от 03.03.2014 года № 151, ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 мин 14.03.2014 года по 16 часов 00 минут 14.03.2014 г. инспектором отделения по надзору за транспортом ОНД г. Находки старшим лейтенантом внутренней службы Игнатьевым Константином Николаевичем проведена **плановая** проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» Находкинского городского округа, расположенного по адресу: г. Находка, п. Врангель, Восточный проспект, 10А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

(вид проверки, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «СОШ № 20» НГО Марчук Надеждой Геннадьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                 | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Предлагаемое (-ые) мероприятие (-я) по устранению нарушений  | Дата окончания срока устранения нарушений | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только отметка о выполнении) |
|-------|--|--|--|---|--|
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  |
| 1.    | Первичные средства пожаротушения (огнетушители) размещены не в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. | (НПБ 166-97 п. 6.1, ГОСТ 12.4.009 раздел 2.3).   | Первичные средства пожаротушения (огнетушители) разместить в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. | 01.08.2014г.                              |  |
| 2.    | На лестничных клетках отсутствуют двери с приспособлениями для   | (СНиП 21-01-97* п. 6.18*).   | На лестничных клетках установить двери с приспособлениями для са-  | 01.12.2014г.                              |  |

|    |   |                           |   |              |  |
|----|---|---------------------------|---|--------------|--|
|    | самозакрывания и с уплотнениями в притворах.  |                           | мозакрывания и с уплотнениями в притворах.  |              |  |
| 3. | Выход в чердачное помещение осуществляется из лестничной клетки по закрепленным стальным стремянкам через люки, не являющиеся противопожарными 2-го типа размерами 0,6х0,8 м. | (СНиП 21-01-97* п. 8.4*). | Люки, через которые осуществляется выход в чердачное помещение выполнить противопожарными 2-го типа, размерами 0,6х0,8 с пределом огнестойкости не менее EI 30. | 01.12.2014г. |  |
| 4. | Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.  | (ППР РФ п. 42 абз. (в)).  | Закрывать светильники защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.   | 01.08.2014г. |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Находки  
по пожарному надзору Игнатьев К.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » марта 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ \_\_\_\_\_  
(подпись)



М.Л.П.\*

✓ \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » марта 20 14 г.